**ตัวอย่างการกรอก · ค่าทุกค่าในหน้านี้เป็นค่าสมมติ ใช้ค่าจากแบบและข้อกำหนดของโครงการคุณเท่านั้น**
FILLED EXAMPLE · every value on this page is made up · use the values of your own project drawings and specification

**สร้าง | BUILD TH**
Construction Check Sheet
ใบตรวจงานก่อสร้าง

PROFESSIONAL CHECK SHEET · ใบตรวจงาน ฉบับมืออาชีพ


# Footings, Stub Columns and Ground Beams

## งานฐานราก ตอม่อ และคานคอดิน

**SHEET NO. / ใบที่** 03

**DATE / วันที่ตรวจ** 12/11/2026

**Key plan** ผังตำแหน่ง




| | |
|---|---|
| Project โครงการ: บ้านตัวอย่าง 2 ชั้น | Location สถานที่: ซอยตัวอย่าง 5 แขวงตัวอย่าง |
| Contractor ผู้รับจ้าง: หจก. ผู้รับจ้างตัวอย่าง | Supervisor ผู้ควบคุมงาน: นายตัวอย่าง ใจดี |
| Drawing no. / Rev. แบบเลขที่ / แก้ไขครั้งที่: S-01 / แก้ไขครั้งที่ 2 | Area / Grid / Floor พื้นที่ / แนวกริด / ชั้น: ฐานราก F1 แนว A–C / 1–3 |
| Reference มาตรฐานหรือข้อกำหนดอ้างอิง: แบบ S-01 และข้อกำหนดโครงการ | Time เวลาที่ตรวจ: 09:30–11:00 |

**Weather** สภาพอากาศ: ☑ Sun แดด ☐ Cloud มีเมฆ ☐ Rain ฝนตก ☐ Wind ลมแรง

**Crack and joint width (mm)** เทียบความกว้างรอยร้าว ร่องยาแนว (มม.)




**Values in the acceptance column** are initial technical references. Both parties check, adjust and fill them in from the project drawings or agreements, at their own discretion, before work starts.
**ค่าในช่องเกณฑ์ยอมรับ** เป็นค่าอ้างอิงเบื้องต้นตามหลักวิชาการและเอกสารอ้างอิงที่ระบุ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตรวจสอบ ปรับแก้ และกรอกค่าตามแบบก่อสร้างหรือข้อตกลงเฉพาะของโครงการด้วยดุลยพินิจของตนเองก่อนเริ่มงาน

| No. | Point จุด | ITEMS TO BE CHECKED รายการตรวจ | CHECK · ACCEPTANCE เกณฑ์ยอมรับ / อ้างอิง | Method วิธี | C | NC | N/A | REMARKS ค่าที่วัดได้ / หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Before work starts** ก่อนเริ่มงาน | | | | | | | | |
| 1.1 | R | **Measuring instruments used on this sheet (tape, spirit level or levelling instrument, task-specific meters)** เครื่องมือวัดที่ใช้ในใบนี้ (ตลับเมตร ระดับน้ำหรือกล้องระดับ เครื่องวัดเฉพาะงาน) | • Instrument no. ① [ ]<br>• calibration certificate valid until ② [ ]<br>เลขเครื่อง ① ใบสอบเทียบยังไม่หมดอายุ ใช้ได้ถึงวันที่ ② | Document เอกสาร | ☑ | ☐ | ☐ | ใบสอบเทียบแนบท้าย |
| 1.2 | R | **Passed pile check sheet of this footing (position, tests, remedies)** ใบตรวจผ่านงานเสาเข็มของฐานรากนั้น (ตำแหน่ง ผลทดสอบ การแก้ไข) | Fully signed before excavation<br>ลงชื่อครบก่อนเริ่มขุด | Document เอกสาร | ☑ | ☐ | ☐ | F-01A ใบ 01 ลงชื่อครบ |
| 1.3 | H 🔒 | **Excavation line and level against the project benchmark** แนวและระดับขุดดินฐานราก เทียบหมุดอ้างอิงและระดับอ้างอิงของโครงการ | Formation level ① [ ] as drawing<br>ระดับก้นหลุม ① ตามแบบ | Measure วัด | ☑ | ☐ | ☐ | วัดได้ −1.21 ม.<br>Photo รูปที่ 01 |
| 1.4 | S | **Slope or shoring of the excavation; dewatering** ความลาดหรือค้ำยันผนังบ่อขุด และการสูบน้ำออก | • No collapse<br>• no standing water<br>ดินไม่พัง ไม่มีน้ำขังก้นหลุม | Visual ตา | ☐ | ☐ | ☑ | ดินแข็ง ไม่มีน้ำขัง |
| 1.5 | W | **Lean concrete or compacted sand under the footing** คอนกรีตหยาบหรือทรายอัดแน่นรองก้นฐาน | • Thickness ① [ ] cm<br>• level surface<br>หนา ① ซม. ผิวเรียบได้ระดับ | Measure วัด | ☐ | ☑ | ☐ | บางกว่าแบบ เทเพิ่ม · ตรวจซ้ำ 12/11 ผ่าน |
| 1.6 | H 🔒 | **Pile head: cut-off level, projecting steel, embedment in the footing** หัวเข็ม: ระดับตัด เหล็กโผล่ และระยะฝังหัวเข็มในฐาน | • Embedment ① [ ] cm<br>• projecting steel ② [ ] cm as drawing<br>ฝัง ① ซม. เหล็กโผล่ ② ซม. ตามแบบ | Measure วัด | ☑ | ☐ | ☐ | ตรวจครบ 6 ต้น<br>Photo รูปที่ 02 |

C = Complies ผ่าน · NC = Not complying ไม่ผ่าน · N/A = Not applicable ไม่เกี่ยวข้อง | H Hold point: stop until passed (grey row, photo required) หยุดรอตรวจ ห้ามทำต่อจนผ่าน (แถวพื้นเทา ต้องมีรูป) · W Witness แจ้งร่วมตรวจ · R Review ตรวจเอกสาร · S Surveillance สุ่มตรวจ

① One box per value: the circled number in the second line points to the same box กรอกค่าในกล่องครั้งเดียว เลขในวงกลมของบรรทัดล่างชี้กล่องเดียวกัน · Key plan: write your grid names, draw north, shade the area checked ผังตำแหน่ง: เขียนชื่อแนวกริดในช่องบนและซ้าย ลากลูกศรทิศเหนือ แล้วระบายพื้นที่ที่ตรวจ

## INSPECTION RESULT สรุปผลการตรวจ

☐ Accepted: proceed to the next step ผ่าน อนุมัติให้ทำขั้นต่อไป
☑ Accepted with conditions: correct by 15/11/2026 ผ่านแบบมีเงื่อนไข แก้ภายในวันที่
☐ Rejected: correct and check again ไม่ผ่าน ต้องแก้และตรวจซ้ำ

**Payment milestone / IPC no. ใช้แนบเบิกงวดที่** [ ]

*By signing, each party and every inspector confirms that they have checked and accepted the criteria, the requirements and the inspection results recorded in this document by their own independent judgement and intent. This agreement binds only the parties who sign.*
*การลงลายมือชื่อของคู่สัญญาและผู้ตรวจทุกฝ่าย เป็นการรับรองว่าได้ตรวจสอบและตกลงยอมรับเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงผลการตรวจบันทึกในเอกสารฉบับนี้ด้วยดุลยพินิจและเจตนาของตนเองโดยอิสระ ทั้งนี้ การตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น*

| **Contractor** ผู้รับจ้าง | **Supervisor / Inspector** ผู้ควบคุมงาน / ผู้ตรวจ | **Owner / Representative** เจ้าของงาน / ผู้แทน |
|---|---|---|
| Company บริษัท: หจก. ผู้รับจ้างตัวอย่าง | Company บริษัท: ผู้ควบคุมงานตัวอย่าง | Company บริษัท: — |
| Signature ลงชื่อ: (ลายมือชื่อ) | Signature ลงชื่อ: (ลายมือชื่อ) | Signature ลงชื่อ: (ลายมือชื่อ) |
| Name ชื่อ: นายตัวอย่าง หนึ่ง | Name ชื่อ: นายตัวอย่าง ใจดี | Name ชื่อ: นางตัวอย่าง สอง |
| Position ตำแหน่ง: โฟร์แมน | Position ตำแหน่ง: ผู้ควบคุมงาน | Position ตำแหน่ง: เจ้าของบ้าน |
| Date วันที่: 12/11/2026 | Date วันที่: 12/11/2026 | Date วันที่: 12/11/2026 |

1. Before checking, fill the blanks in the acceptance column from the drawings, the project specification and the reference standards.
   เติมค่าในช่องว่างของเกณฑ์ยอมรับจากแบบ ข้อกำหนดของโครงการ และมาตรฐานอ้างอิง ก่อนเริ่มตรวจ
2. An H point must pass and be signed before the next step starts. Work that is covered later cannot be checked again.
   จุด H ต้องตรวจผ่านและลงชื่อก่อนทำขั้นต่อไป งานที่ถูกปิดทับแล้วตรวจย้อนหลังไม่ได้
3. Enter every NC item in the defect list on the record page, and check it again after the correction.
   รายการที่ผล NC ให้ลงในตารางข้อบกพร่องของแผ่นบันทึก และตรวจซ้ำหลังแก้ไข
4. When there are more values, defects or photos than rows, print more record pages and write the page numbers yourself.
   ค่าที่วัด ข้อบกพร่อง หรือรูปมีมากกว่าตาราง: พิมพ์แผ่นบันทึกเพิ่ม แล้วเขียนเลขหน้าเอง
5. Keep this sheet with the delivery notes, test results and photos as the quality file of the work.
   เก็บใบนี้รวมกับใบส่งของ ผลทดสอบ และรูปถ่าย เป็นแฟ้มคุณภาพของงาน

This standard document is a framework to help manage and record basic information only. It is not an engineering certification or specific legal advice. The choice of requirements and the approval of work are the direct responsibility of the parties and the licensed professional who supervises the project. · เอกสารมาตรฐานชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างช่วยบริหารจัดการและบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการรับรองทางวิศวกรรมหรือการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเฉพาะเจาะจง การเลือกใช้ข้อกำหนดและการอนุมัติงานเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของคู่สัญญาและผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมงานของโครงการ · For the buyer's own projects only; resale or redistribution is not allowed. Check for a newer edition on the BUILD TH check sheet page (compare the date at the bottom left). · สำหรับผู้ซื้อใช้ในงานของตนเอง ไม่อนุญาตให้จำหน่ายหรือแจกจ่ายต่อ · ตรวจว่าใบนี้เป็นฉบับล่าสุดหรือไม่ได้ที่หน้าใบตรวจงานของ สร้าง | BUILD TH (เทียบวันที่ที่มุมล่างซ้าย)